



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001990-24  
*Registered in the Register*

Термін дії з 03 грудня 2024 до 02 грудня 2027  
*Valid from / valid until*

Продукція **Фанера важкогорюча**  
*Product*

код УКТ ЗЕД

**16.21.12-14.00**

код ДКЛП

Відповідає вимогам  
*Complies with the requirements*

пп. 6.3 - 6.6 ДСТУ 4049-2001 'Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки', пп. 4.1 - 4.3 ЦУО-0039 'Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів' щодо групи горючості (важкогорючий матеріал), коефіцієнта димоутворення (матеріал з помірно димоутворювальною здатністю - 312 м<sup>2</sup>/кг), індексу поширення полум'я (матеріал, що не поширює полум'я поверхнею - l = 0), токсичності продуктів горіння (малонебезпечний матеріал)

Виробник продукції **ТОВ «ОДЕК» Україна**  
*Manufacturer of the product* адреса: 35313, Рівненська обл., селище Оржів, вул. Заводська, 9, код ЄДРПОУ 25322516

Сертифікат видано **ТОВ «ОДЕК» Україна**  
*Certificate issued* адреса: 35313, Рівненська обл., селище Оржів, вул. Заводська, 9, код ЄДРПОУ 25322516

Додаткова інформація **Фанера важкогорюча, товщиною від 10 мм до 30 мм, що виробляється серійно з 03.12.2024 до 02.12.2027. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація**  
*Additional information*

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**  
*Certificate issued by the conformity assessment body*

На підставі **Протоколи сертифікаційних випробувань від 14.11.2018 №№ 257/1-2018, 258/1-2018, 259/1-2018, 260/1-2018, 261/1-2018 НДЦ 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА' УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 26.11.2024 № 1538, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 25.10.2024 № 11787с4, Рішення від 03.12.2024 № 11787с4 Державного центру сертифікації ДСНС України**  
*On the basis of*

№ 302072

Заступник директора центру –  
начальник відділу  
Керівник

 **Юрій ВОЛОДЬКО**



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34